

Quảng Nam, ngày 30 tháng 6 năm 2025

**BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG,
LIÊN TỤC CỦA NHÀ MÁY XLNT TẬP TRUNG KCN BẮC CHU LAI
THÁNG 6/2025**

Thông số Thời gian	Nhiệt độ (°C)	pH	TSS (mg/l)	COD (mg/l)	NH ₄ (mg/l)
01/06/2025	29,60	7,49	Hư hỏng thiết bị đo COD, TSS, Công ty đã có Báo cáo số 55/BC- CTY ngày 25/6/2024, Báo cáo số 109/BC- CTY ngày 30/12/2024, Báo cáo số 12/BC- CTY ngày 22/01/2025 gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam		0,64
02/06/2025	29,69	7,52			0,65
03/06/2025	30,31	7,68			0,62
04/06/2025	30,21	7,65			0,61
05/06/2025	30,61	7,58			0,50
06/06/2025	30,27	7,66			0,63
07/06/2025	30,25	7,66			0,66
08/06/2025	30,39	7,69			0,65
09/06/2025	30,39	7,70			0,53
10/06/2025	29,97	7,59			0,54
11/06/2025	29,28	7,41			0,43
12/06/2025	29,05	7,36			0,23
13/06/2025	28,94	7,33			0,23
14/06/2025	28,57	7,23			0,48
15/06/2025	29,02	7,35			0,49
16/06/2025	29,76	7,54			0,48
17/06/2025	30,50	7,72			0,37
18/06/2025	30,35	7,69			0,30
19/06/2025	30,24	7,66			0,30
20/06/2025	30,26	7,66			0,34
21/06/2025	30,14	7,63			0,39

22/06/2025	30,08	7,62			0,37
23/06/2025	29,65	7,51			0,39
24/06/2025	29,79	7,54			0,40
25/06/2025	29,24	7,54			0,40
26/06/2025	29,30	7,40			0,41
27/06/2025	28,78	7,35			0,36
28/06/2025	28,72	7,29			0,35
29/06/2025	29,00	7,25			0,37
30/06/2025	28,52	7,29			0,39
Tiêu chuẩn xả thải theo QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (Cột A, K_q=0,9 và K_f=1,0)	≤	6-9	≤ 45	≤ 67,5	≤ 4,5
So sánh	Đạt	Đạt			Đạt

Nơi nhận: 

- HĐTV, BGĐ Cty (b/c);
- VP Cty (t/h)
- Lưu BQL.BCL (Ng).



BÙI TẤN QUÍ